



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Portogruaro - San Donà di Piave

Lì, 7 luglio 2021

Prot. n. 8996 / O.2.23

(da citare nella risposta)

Risposta al foglio n. _____

In data _____

(ns. rif. prot. n. 8624 del 01/07/2021)

Trasmesso via PEC:

Spett.

ATENA s.p.a.

c/o TONERO PROGETTI

filippo.tonero@archiworldpec.it

Oggetto: Realizzazione di un edificio industriale in comune di Gruaro.

Variante progettuale.

Parere tecnico (Pratica 281/P21).

In riferimento alla Vostra istanza del 01/07/2021, vista la documentazione allegata e visto il precedente parere espresso dal Consorzio con nota n. 7613 del 21/06/2021;

vista la D.G.R. n. 2948/2009, recepita nel documento tecnico *Criteri operativi* approvato da questo Consorzio con deliberazione del C.d.A. n. 84/C-12 del 27 agosto 2012;

considerato che:

- a) La variante progettuale prevede un ampliamento, rispetto all'ipotesi precedente, dell'area soggetta a trasformazione per la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso industriale, comprendendo, oltre ai mappali 608 e 612, anche il mappale 618 del foglio 16 di Gruaro, interessando complessivamente una superficie di 13.838 m²;
- b) a fronte di un coefficiente di deflusso medio di 0,78, sono previsti volumi di invaso compensativi pari a circa 1175 m³, corrispondenti a circa 849 m³/ha, al netto degli invasi minori, realizzati mediante la posa di tubazioni DN 50 e 80 cm lunghe complessivamente 1.184 m (943 + 241 m) e la depressione di 120 cm rispetto al piano campagna di un'area verde di 626 m², per un volume superficiale disponibile pari a 869 m³;
- c) è previsto lo scarico delle acque meteoriche raccolte dalla rete in condotte nel bacino di invaso superficiale, con successivo recapito nell'esistente fossato a ovest del lotto, previo passaggio attraverso un manufatto di laminazione;
- d) non sono direttamente interessate opere idrauliche in gestione allo Scrivente.

Visto e considerato quanto sopra esposto, con la presente il Consorzio esprime parere favorevole all'intervento a condizione che siano rispettate le seguenti indicazioni:

- 1) il manufatto di regolazione dovrà essere dotato di setto sfiorante e bocca tassata avente sezione pari a una tubazione DN 200 mm e valvola di non ritorno e dovrà essere sottoposto a regolari interventi di pulizia e manutenzione al fine di limitare possibili occlusioni;
- 2) tutte le condotte dovranno essere caratterizzate da una pendenza al fondo non superiore a 0,1%;
- 3) le quote del terreno dell'area oggetto di intervento dovranno essere progettate in modo da evitare lo scorrimento delle acque verso le zone limitrofe, favorendo il deflusso verso le opere idrauliche previste. In alternativa potranno essere realizzate adeguate protezioni.

Per ogni altro aspetto di carattere generale si rimanda ai criteri contenuti nel documento consorziale sopra richiamato.

Si comunica inoltre che, per poter ottenere la riduzione del contributo annuo di bonifica come previsto dall'art. 18 delle Norme Tecniche di Applicazione del Piano di Classifica del Consorzio (immobili

SEDE OPERATIVA DI PORTOGRUARO

V.le Venezia, 27-30026 Portogruaro (VE)

Tel.: 0421.392511 – Fax: 0421.392512

SEDE LEGALE E OPERATIVA DI S. DONA' DI PIAVE

P.zza Indipendenza, 25 - 30027 S. Donà di Piave (VE)

Tel.: 0421.596611 – Fax: 0421.596659

CF: 03959000278 - email: protocollo@bonificavenetorientale.it -PEC: consorzio@pec.bonificavenetorientale.it –www.bonificavenetorientale.it

SQ PS_MOD_P03_01_R00



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Portogruaro - San Donà di Piave

ricadenti in ambiti urbani con presenza di mitigazione idraulica), la Ditta, a sua scelta discrezionale, dovrà produrre allo Scrivente copia dell'atto di collaudo delle opere idrauliche previste o altra documentazione tecnica che attesti la realizzazione degli interventi di compensazione idraulica sopra descritti, utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Consorzio.

La presente è rilasciata per i soli fini idraulici, nei limiti delle competenze del Consorzio di Bonifica, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, siano essi privati o enti pubblici.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al personale dell'Area Agraria Ambientale - Settore Agrario e Ambiente.

Distinti saluti

Il Direttore dell'Area Agraria Ambientale
(Dott. Agr. Graziano Paulon)

Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate